


2300


14



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU**

Delegatura w Kaliszu


ISO 9001



Certyfikat
nr 506/2006

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI



BADANIA

AB 199

Wpłynęło: 31.12.2013
Luz: 138PM

Kalisz, 31 GRU. 2013 r.

WAT.1610.116.2013.mk

**KOMENDA MIEJSKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu**

Miejscowość: 31-12-2013

Podpis: *[Signature]*

Zlecenie:

[Signature]
SA

(za potwierdzeniem doręczenia)

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu**

ul. Nowy Świat 40-42

62-800 Kalisz

Dotyczy: decyzji nr 97/2013 z dnia 1 października 2013 r. znak PZ.5580.124.3.2013

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w punkcie 9. powyższej decyzji informuję, że instalacja odgromowa na budynku Delegatury WIOŚ Poznań w Kaliszu została naprawiona.

W załączeniu przekazuję kopie trzech dokumentów:

- protokół odbioru
- protokół badania instalacji odgromowej nr 1/XI/2013
- protokół z pomiarów uziemienia instalacji odgromowych.

GŁÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
Miroslaw Karoluk
31.12.2013

mgr inż. Jakub Klucznik
Kierownik Delegatury w Kaliszu

Do wiadomości :

- 1) Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- 2) a/a

Adres:	Telefon	Fax:	e-mail:	
Poznań	61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4	61 827 05 00	61 827 05 22	sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Kalisz	62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19	62 764 63 30	62 766 33 29	kalisz@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Konin	62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a	63 240 29 40	63 240 29 50	konin@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Leszno	64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4	65 529 58 56	65 529 48 41	leszno@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Piła	64-920 Piła, ul. Motylewska 5a	67 212 23 12	67 212 72 35	pila@poznan.wios.gov.pl



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU**

Delegatura w Kaliszu



Certyfikat
nr 506/2006



AB 199

29 LIS. 2013

Kalisz, r.

WAT.1610.116.2013.mk

Handwritten notes and signatures:
02.12.13
12-16-13

(za dowodem doręczenia)

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu**

*ul. Nowy Świat 40-42
62-800 Kalisz*

Dotyczy: decyzji nr 97/2013 z dnia 1 października 2013 r. znak PZ.5580.124.3.2013

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w punkcie 8. powyższej decyzji przekazuję dokumentację pt. „Ocena zagrożenia wybuchem. Ocena ryzyka wystąpienia pożaru, wybuchu dla instalacji acetylenu. Delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu”.

Stamp and signature:
Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr *[Signature]*
KIEROWNIK DZIAŁU INSPEKCJI

Do wiadomości :

- 1) Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- 2) a/a

Adres:	Telefon	Fax:	e-mail:
Poznań 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4	61 827 05 00	61 827 05 22	sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Kalisz 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19	62 764 63 30	62 766 33 29	kalisz@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Konin 62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a	63 240 29 40	63 240 29 50	konin@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Leszno 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4	65 529 58 56	65 529 48 41	leszno@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Piła 64-920 Piła, ul. Motylewska 5a	67 212 23 12	67 212 72 35	pila@poznan.wios.gov.pl



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU**

Delegatura w Kaliszu



Certyfikat
nr 506/2006



AB 199

Kalisz, **31. PAŹ. 2013** r.

WAT.1610.116.2013.mk

WIELKOPOLSKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU		
Wpłynęło Dnia:	07. LIS 2013	Przyjął
I.dz.	11808P	zał. <i>NR</i>

*WAT
Dziennik*

(za zwrotnym dowodem doręczenia)

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Kaliszu**

ul. Nowy Świat 40-42

62-800 Kalisz

Dotyczy: decyzji nr 97/2013 z dnia 1 października 2013 r. znak PZ.5580.124.3.2013

Zgodnie z nałożonymi powyższą decyzją obowiązkami przedstawiam informację o realizacji zadań, których termin wykonania wyznaczono na 31 października 2013 roku:

- Ad 1) Mechanizmy odblokowywania drzwi ewakuacyjnych zostały naprawione.
W załączeniu kopia protokołu odbioru robót z 23.10.2013 r.
- Ad 2) Badanie sprawności technicznej wyłącznika prądu zostało przeprowadzone 20 września br. w ramach badań kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznej w Delegaturze w Kaliszu.
W załączeniu kopia protokołu Nr 01/13 z 20.09.2013 oraz kopia protokołu odbioru prac z 30.10.2013 r.
- Ad 3) Kontrola, wzorcowanie i adjustacja detektorów acetyleny zostały przeprowadzone 22.11.2012 r. W załączeniu kopia świadectwa Nr 1239210.
- Ad 4) Miejsce usytuowania wyłącznika przeciwpożarowego zostało oznakowane (Fot. Nr 1)
- Ad 5) Hydranty wewnętrzne na parterze i III piętrze zostały wyposażone w prądownice zgodne z normą. (Fot. Nr 2 i Nr 3)
- Ad 6) Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego zostało oznakowane. (Fot. Nr 4)
- Ad 7) Szafa z acetylenem została oznakowana. (Fot. Nr 5)

*Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Krzysztof Sibiński
KIEROWNIK DZIAŁU INSPEKCJI*

Do wiadomości :

- 1) Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- 2) a/a

Sprawę prowadzi: Mirosław Karolak, Wydział Administracyjno-Techniczny

Adres:	Telefon	Fax:	e-mail:
Poznań	61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4	61 827 05 00	61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Kalisz	62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19	62 764 63 30	62 766 33 29 kalisz@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Konin	62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a	63 240 29 40	63 240 29 50 konin@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Leszno	64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4	65 529 58 56	65 529 48 41 leszno@poznan.wios.gov.pl
Delegatura Piła	64-920 Piła, ul. Motylewska 5a	67 212 23 12	67 212 72 35 pila@poznan.wios.gov.pl