



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lesznie
ul. Okrężna 19, 64-100 Leszno
PZ.5580.50.7.2018/2019

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU	
WYKONANO DNIA	19. 06. 2019
Przyjął	<i>ka</i>
L.dz.	59180/19

Leszno, 19 czerwca 2019 r.

BHP
ka
19.06.19

Egz. nr ... 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2, pkt 1), ust. 3, pkt 1), 5), 6) i 9) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1313) oraz § 2, ust. 1, pkt. 1) i pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 roku, Nr 225, poz. 1934) w dniu: **19 czerwca 2019 r.**, przez:

- ❖ mł. bryg. Rafał Wypych – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych; legitymacja służbowa nr 9/2018
- ❖ mł. kpt. Szymon Kurpisz – Specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych; legitymacja służbowa nr 1/2016
- ❖ asp. Dominik Wels - Inspektor ds. kontrolno rozpoznawczych; legitymacja służbowa nr 7/2014

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer **PZ.5580.50.6.2018/2019 z 7 czerwca 2019 r.**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Lesznie

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnienia oraz jego adres – lokalizację)

1. Osoba upoważniona do reprezentowania:

Jednostką nadrzędną jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 61-625 Poznań ul. Czarna Rolna 4. Osobą upoważnioną do reprezentowania jest mgr Mieczysław Skowron – główny specjalista do spraw przeciwpożarowych oraz BHP.

2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

- ❖ Pan Mieczysław Skowron – gł. spec. do spraw przeciwpożarowych oraz BHP,
- ❖ Pan Mirosław Żółtański – kierownik Delegatury WIOŚ w Lesznie

3. Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- ❖ kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w tym kontrola sprawdzająca.


4. Wykaz kontrolowanych obiektów:

- ❖ Budynek Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie
ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Lesznie

5. Zalecenie ujęte w decyzji administracyjnej znak PZ.5580.50.3.2018, wydanej w dniu 14 listopada 2018 roku przez Komendanta Miejskiego PSP Leszno, zrealizowano w sposób następujący:

- ❖ **Pkt 1:** Usunięto (składowane przy granicy działki) materiały palne z placu Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie.
- ❖ **Pkt 2:** Usunięto usterki w zakresie instalacji elektrycznej tj. uzupełniono brakujące oprawy punktów świetlnych na poddaszu nieużytkowym i na parterze budynku administracyjnego.
- ❖ **Pkt 3:** Zapewniono wymaganą klasę odporności ogniowej dla przepustów instalacyjnych przechodzących przez ściany wewnętrzne kotłowni gazowej poprzez zastosowanie produktów firmy HILTI CP 673.
- ❖ **Pkt 4:** Zamurowano otwór drzwiowy kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Delegatury WIOŚ w Lesznie.

6. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego:



Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SEKCJA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Specjalista
mf. kpt. Szymon Karpisz

SEKCJA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Inspektor
asp. Dominik Wels

mgr Mirosław Skowron
05 11 02 18 18
GŁÓWNY SPECJALISTA

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)